



## GMINA MŁYNARY

ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary  
woj. warmińsko-mazurskie

REGON: 170748130 NIP: 578-31-09-418

tel. (55) 248 60 82

fax (55) 248 64 00

sekretariat@mlynary.pl

www.mlynary.pl

.Młynary, dnia 30 września 2021 roku

RG.271.19.2021.MS

<http://bip.mlynary.pl>

(strona internetowa prowadzonego postępowania)

### Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ (Nr 2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: . „**Odrodzenie kulturowego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego**”

#### I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem:

##### Pytanie nr 1:

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z płytek granitowych śrutowanych o wym. 40x40x6 cm. Jakie są warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni? W projekcie pierwotnym znajduje się informacja o układaniu płyt na **4-5 cm** podsypki cementowo-piaskowej, w przedmiarach do projektu zamiennego znajdują się pozycje:

- 10 d.3. 2 - Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - **15 cm** grubości warstwy po zagęszczeniu
- 11 d.3. 2 - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu **cm** (brak informacji o frakcji kruszywa oraz grubości warstwy podbudowy).

Zamawiający wyjaśnia, że prace w tym zakresie należy wycenić zgodnie z zapisami przedmiaru tj.:

- 10 d.3. 2 - Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - **15 cm** grubości warstwy po zagęszczeniu
- 11 d.3. 2 - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu **10 cm** (z kamiennego niesortowanego oraz miążu kamiennego)

##### Pytanie nr 2:

W jakiej skali mają zostać wykonane miniatury budowli młynów i wiatraków?

Zamawiający wyjaśnia, że miniatury trzech młynów i jedną miniaturę drzewa (dęba) należy wykonać w skali 1:20.

## **II. ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana Nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 2):

W rozdziale XIV (Termin związania ofertą) w punkcie 2 datę „30 października 2021 roku”, zastępuje się datą „02 listopada 2021 roku”.

Zmiana Nr 2 (w związku z wyjaśnieniem nr 2):

W rozdziale XVI (Sposób i termin składania ofert) ) w punkcie 2 datę „01 października 2021 roku”, zastępuje się datą „04 października 2021 roku”.

Zmiana Nr 3 (w związku z wyjaśnieniem nr 2):

W rozdziale XVII (Termin otwarcia ofert) w punkcie 1 datę „01 października 2021 roku”, zastępuje się datą „04 października 2021 roku”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowym terminem składania i otwarcia ofert jest 04 października 2021 roku, a godziny składania i otwarcia pozostają bez zmian.