



Co-funded by
the European Union

Projekt nr PR/1/081/2018 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Młynary, dnia 12.01.2023 r.

RG.0411.12.7.2018.KS

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MŁYNARACH
ORAZ STACJI UZDATNIANIA WODY W KARSZEWIE**

1. Pytanie numer 1, data wysłania 2023-01-11 11:56:55

„Dzień Dobry, w zapytaniu ofertowym sformułowano zapis: "wykonawca przedstawi jako załącznik do oferty dokument w postaci promesy wystawionej przez producenta paneli fotowoltaicznych, poświadczający dostępność w okresie realizacji zamówienia oferowanego typu urządzeń w ilości potrzebnej do zrealizowania przedmiotowego zadania (dokument musi być podpisany przez producenta oferowanych paneli fotowoltaicznych.). Uprzejmie informujemy, że producent modułów fotowoltaicznych o renomowanej marce, jest podmiotem globalnym. Ma to dwie konsekwencje - nie odpowiada na podobne prośby oraz nie ma wiedzy na temat tego, czy w danym momencie, w danej hurtowni znajdują się rzeczzone moduły. Podmiotem posiadającą taką wiedzę jest oficjalny dystrybutor. Wnioskujemy zatem o to, żeby zmienić zapisy zapytania oraz wydłużyć termin składania ofert, aby wykonawcy mieli realną możliwość pozyskania promesy. W tej chwili, powyższy zapis należy uznać za niekonkurencyjny, wykluczający praktycznie każdego wykonawcę.”

Odp.: W ocenie zamawiającego promesa podpisana przez oficjalnego dystrybutor będzie równoznaczna z promesą podpisana przez producenta. Jednocześnie termin na składanie ofert w zapytaniu ofertowym zostaje wydłużony do dnia 16.01.2023 r. do godz. 15:00.