

Przykładowy widok szafy monitoringu z możliwością rozbudowy i adaptacji na dodatkowe funkcje

UWAGA:
– wszystkie wymiary szafy należy dostosować do przyjętych urządzeń;
– lokalizacja szafy musi dawać dostęp do szafy monitoringu co najmniej z 3 stron;
– szafa powinna spełniać funkcje przyjęte dla standardowych szaf SZD, czyli posiadać przedział bateryjny, komorę systemową dla urządzeń oraz przedział energetyczny;
– obudowa koniecznie musi posiadać klimatyzację o niskim zużyciu energii elektrycznej typu rewersyjnego,
– szafa powinna posiadać powietrzną pompę ciepła uniemożliwiającą zaleganie śniegu;
– szafa musi posiadać wyposażony w ramę fundament betonowy bądź z prefabrykatów betonowych;
– w szafie muszą zostać umieszczone wszystkie urządzenia obsługujące monitoring;
– szafa powinna być przystosowana do przyłacza internetowego;
– szafa musi umożliwiać ewentualne wprowadzenie urządzeń rozdzielczych dla projektowanej sieci światłowodowej Urzędu Miasta i Gminy Młynary;
– rozdzielnica o IP54 i IK09.

Rys. Nr 01IE	04–2023

Przykładowy widok szafy parkowej ST

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZA MŁYNEM W MŁYNARACH

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Młynary
14–420 Młynary, ul. Dworcowa 29

BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ–BAGIŃSKA
80–299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

projektował:	sprawdził:
inż. Krzysztof Narkowicz	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk
Nr upr. POM/0024/ZHOE/15 w specjalności instalacje elektryczne	Nr upr. POM/0149/POOE/06 w specjalności instalacje elektryczne

A3