



Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Laboratorium Badania Ścieków
ul. Mazurska 47, 82-300 Elbląg
tel. 55 2307296-98, fax. 55 2307103, www.epwik.com.pl



AB 941

RAPORT Z BADAŃ NR 47/Z/2024

NUMER ZLECENIA: 1/Z/2024

Klient: **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach ul. Warszawska 6a, 14-420 Młynary**

Badany obiekt: **ścieki**

Miejsce pobrania: **Oczyszczalnia Ścieków ul. Dworcowa 32a, 14-420 Młynary**

Data wykonania badania : **15-20.05.2024**

Data wystawienia raportu : **20.05.2024**

Raport z pobierania próbek ścieków: **39/Z/2024**

Nr próbki				55-Z
Data / godz. pobrania próbki				14-15.05.2024/ 8 ⁰⁰ -6 ⁰⁰
Data przyjęcia próbki				15.05.2024
Punkt pobrania próbki				studzienka rewizyjna za zbiornikiem ścieków oczyszczonych
Rodzaj ścieków				oczyszczone
Rodzaj próbki				średniodobowa
Status metody	Metody badawcze/pomiarowe	Jednostka	Normy lub procedury badawcze	Wyniki badań
A, R	Zawiesiny ogólne Zakres: (2,0 – 1000) Metoda wagowa	mg/l	PN-EN 872:2007 +Ap1:2007	34
A, R	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) Zakres: (30 – 60000) Metoda miareczkowa	mg/l O ₂	PN-ISO 6060:2006	122
A, R	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅) Zakres: (4 – 3000) Metoda elektrochemiczna	mg/l O ₂	PN-EN ISO 5815-1:2019-12	23
A	Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych PN-ISO 5667-10:2021-11 Metoda automatyczna			

Cel badań : przekazanie wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawem)

Stan próbki : prawidłowy

A – badania akredytowane przez PCA

R – badanie wykonane metodami referencyjnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r.
(Dz.U. z 2019r. poz.1311)

Sporządził: J. Szwedowska-Moździerz

Autoryzował:

KIEROWNIK
Laboratorium Badania Ścieków
Monika Mazurek
mgr Monika Mazurek

Rozdzielnik :

1. Klient

2. a/a

Raport z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

Wyniki dotyczą wyłącznie badanych obiektów.

KONIEC RAPORTU