



Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg



Laboratorium Badania Ścieków
ul. Mazurska 47, 82-300 Elbląg
tel. 55 2307296-98, fax. 55 2307103, www.epwik.com.pl

AB 941

A. Kozłowski
KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Młynarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Młynarach
ul. Warszawska 6a, 14-420 Młynary

Wpł. 2024 -11- 14

L.dz. 1920/24
podpis

RAPORT Z BADAŃ NR 130/Z/2024

NUMER ZLECENIA: 2/Z/2024

Klient: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach ul. Warszawska 6a, 14-420 Młynary

Badany obiekt: ścieki

Miejsce pobrania: Oczyszczalnia Ścieków w Podgórzu

Data wykonania badania: 07-13.11.2024

Data wystawienia raportu: 13.11.2024

Raport z pobierania próbek ścieków: 102/Z/2024

Nr próbki				158-Z
Data / godz. pobrania próbki				07.11.2024/ 8 ¹⁵ , 8 ⁴⁵ , 9 ¹⁵
Data przyjęcia próbki				07.11.2024
Punkt pobrania próbki				rura wylotowa do studzienki nr 10
Rodzaj ścieków				oczyszczone
Rodzaj próbki				złożona
Status metody	Metody badawcze/pomiarowe	Jednostka	Normy lub procedury badawcze	Wyniki badań
A, R	Zawiesiny ogólne Zakres: (2,0 – 1000) Metoda wagowa	mg/l	PN-EN 872:2007 + Ap1:2007	8,4
A, R	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) Zakres: (30 – 60000) Metoda miareczkowa	mg/l O ₂	PN-ISO 6060:2006	109
A, R	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅) Zakres: (4 – 3000) Metoda elektrochemiczna	mg/l O ₂	PN-EN ISO 5815-1:2019-12	7
A	Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych PN-ISO 5667-10:2021-11 Metoda manualna			

Cel badań : przekazanie wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawem)

Stan próbki : prawidłowy

A – badania akredytowane przez PCA

R – badanie wykonane metodami referencyjnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r.

Dz.U. z 2019r. poz.1311)

Sporządził: J. Szwedowska-Moździerz

Autoryzował:

KIEROWNIK
Laboratorium Badania Ścieków

Monika Mazurek
mgr Monika Mazurek

Rozdzielnik :

1. Klient
2. a/a

Raport z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
Wyniki dotyczą wyłącznie badanych próbek.

KONIEC RAPORTU

Data wydania: 2024-07-05

ZK 03/PO 2.2

str. 1/1