

RG.341-14/08

wszyscy nabywcy specyfikacji

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione w terminie 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
 - 1) Tynk cienkowarstwowy ma być wykonany z wypraw mineralnych czy akrylowych i w jakim kolorze.
 - 2) W robotach remontu pokrycia dachowego nie uwzględniono wentylacji kalenicy i okapu – czy ma być (taśma wentylacyjna lub wywietrzniki pod gąsior , listwa wentylacyjna okapu).
 - 3) W poz. 57 przyjęto okładziny ścian z płyt g-k, czy nie powinno być stropów. Pozycja ta nie uwzględnia nakładów na wykonanie rusztów – czy ruszta są już wykonane.
 - 4) W zakresie ocieplenia ścian nie występują parapety zewnętrzne pod oknami, czy mają być.
2. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia, że:
 - 1) Tynk cienkowarstwowy ma być wykonany z wypraw mineralnych i kolorystyce zbliżonej do obecnej. Kolorystykę obecnej elewacji przedstawiają zdjęcia zamieszczone na stronie WWW.mlynary.bip.doc.pl – klikając na „Przetarg – Remont i termomodernizacja
 - 2) Wentylacja kalenicy i okapu nie musi być.
 - 3) Poz. 57 odnosi się do wymiany sufitu z płyt pilśniowych na płyty gipsowo – kartonowe, w pozycji tej należy uwzględnić wykonanie ruszt.
 - 4) W zakresie ocieplenia ścian mają być parapety zewnętrzne pod oknami.
3. Na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowym terminem składania ofert jest **09 grudnia 2008 r. godzina 12⁰⁰**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień, co dzień składania ofert, **godzina 12³⁰**, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim siedziba Zamawiającego pok. Nr 3.
4. Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie podmiotom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowiły jej integralną część.
5. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu. Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 180 ust. 4 Prawa zamówień publicznych protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

BURMISTRZA

/-/ mgr Marek Stanisław Misztal