

Młynary, dnia 18 lutego 2016 roku

**GMINA MŁYNARY**

ul. Dwórcowa 29

RG.2742.06.2016.MS

**wszyscy nabywcy specyfikacji**

**dot. przetargu: „Budowa tymczasowego parkingu na działce Nr 60 obręb Nr 1, Młynary”**

### **Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2015 r. Poz. 2164) wpłynęło do zamawiającego niżej przytoczone pytanie:

„Proszę o wyjaśnienie czy nawierzchnia z kostki granitowej ma być układana na podsypce cementowo – piaskowej i fugowana zaprawą cementową – jak to jest zaznaczone w przedmiarze robót oraz STT

#### **D-05.00.00 NAWIERZCHNIA**

D-05.02.00 Nawierzchnia twarda nieulepszona. Wymagania ogólne.

D-05.02.02.01 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego (polnego), wys. brukowca 16-20 cm do przełożenia z uzupełnieniem kamienia do 20

D-05.03.01.12 Nawierzchnia z kostki kamiennej 8-11 cm na posypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

- kostka szara,
- kostka czarna.

Czy ma być układana na podsypce z miazgu kamiennego 0-2 mm – jak to jest wskazane na rys. w projekcie wykonawczym. Jednocześnie sugerujemy jako właściwe kruszywo 0-5 mm lub 0-8 mm.”

**Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia, że:**

**a)** Nawierzchnia z kostki granitowej ma być układana na podsypce z miazgu kamiennego 0-2 mm i wypełnienie spoin miazgiem kamiennym 0-2 mm. Zgodnie z sugestią można zmienić z 0-2 mm na 0-5 mm.

**b)** W oparciu o art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**c)** Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie podmiotom, które złożyły pytania oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej [www.mlynary.bip.doc.pl](http://www.mlynary.bip.doc.pl) i dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**B U R M I S T R Z**

*mgr Marek Stanisław Misztal*