

Młynary, dnia 08 listopada 2017 r.

RG.7013.19.4.2017.IK

dotyczy:

Zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą: "*Przebudowa oczyszczalni ścieków w Młynarach*".

### Informacja uzupełniająca.

W nawiązaniu do treści pisma z dnia 07 listopada 2017 r., które wpłynęło w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą: "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Młynarach": „Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie rozwiązania równoważnego do przedstawionego w koncepcji polegającego na zastosowaniu technologii hybrydowej – połączenia technologii złożeń obrotowych z technologią osadu czynnego” Zamawiający informuje, że **nie dopuszcza możliwości zastosowania technologii hybrydowych łączących technologie osadu czynnego i złożeń biologicznych.**

**B U R M I S T R Z**

*mgr Marek Stanisław Misztal*