

RG.341-08/08

## **wszyscy nabywcy specyfikacji**

### **Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione w terminie 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
  - 1) Czy do oferty na wykonanie sieci osiedlowej – wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa w Młynarach należy dołączyć kosztorys ofertowy (jeżeli tak to jaki szczegółowy czy uproszczony), czy wystarczy tylko zbiorcze zestawienie kosztów – załącznik Zamawiającego Nr 1 do umowy.
  - 2) Kosztorys w pozycji 1.4. ujmuje trzy zasuwy  $\varnothing$  100 w wykonaniu kielichowym, w projekcie jest jena i w wykonaniu kołnierzowym. Ile faktycznie należy ująć zasuw i w jakim wykonaniu. W przypadku zasuw kołnierzowej należy zmienić pozycje katalogu na KNR 2-18 0305-03, (zasuw  $\varnothing$  80 przy hydrantach są ujęte w pozycji 1.9. montaż hydrantów).
  - 3) Projekt opisuje wykonanie hydrantów jako nadziemne, kosztorys przyjmuje hydranty podziemne, które należy przyjąć. W przypadku hydrantów nadziemnych należy zmienić pozycję katalogu na KNR 2-18 0613-03.
  - 4) Naszym zdaniem kosztorys powinien być również uzupełniony w elemencie „Sieci wodociągowej” o następujące pozycje:
    - wcinka do istniejącego wodociągu PVC-U 110 – KNR 2-18 0803-03 – 1 szt.,
    - montaż trójników kielichowych PVC-U 110/1210/110 – KNR 2-18 0305-03 – 1 szt.,
    - montaż trójników kielich.-kołnierz. PVC-U 110/90/110 (trójniki dla montażu hydrantów) – KNR-W 2-18 0305-03 – 2 szt.,
    - montaż bloków oporowych – 9 szt.,
    - wykonanie szalunków – KNR 2-18 0607 9x0,5 = 4,5 m<sup>2</sup>,
    - ułożenie mieszanki betonowej B-20 – KNR 2-18 0610-01 9x0,4x0,5x0,5 = 0,9 m<sup>3</sup>,powyższe wynika z projektu technicznego i technologii wykonawstwa sieci wodociągowej.
  - 5) SIWZ przewiduje zminusowanie odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 67,3 m od studni S-I do Studni S-4, prosimy o wyjaśnienie co wchodzi zakres potrącenie i z których pozycji należy to potrącić.
  - 6) W kanalizacji Sanitarnej i deszczowej przedmiar i rysunki projektu wskazują studnie betonowej  $\varnothing$  1000 mm natomiast w opisie projektu projektant przewiduje studnie  $\varnothing$  1200 mm, które należy przyjąć do oferty. Jeżeli studnie  $\varnothing$  1200 mm to prosimy o zmianę podstaw wyceny w poz. 2.2, 2.3 i 3.4, 3.5 na odpowiednio KNR 2-18 0613-03 i KNR 2-18 0613-04.
  - 7) W pozycjach 2.5 i 3.7 kosztorysu naszym zdaniem przyjęte są błędne podstawy wyceny ułożenia kanalizacji, ponieważ kanalizacja nie jest ciśnieniowa, a poprawną podstawą stanowi KNR-W 2-18 0408-03 gdzie są kanały z rur PVC łączone na wcisk. Prosimy o poprawienie podstawy.
  - 8) Pozycja 2.7 stanowi wycenę montażu rury stalowej osłonowej dla kanału sanitarnego, czy w tej pozycji należy również ująć płozy stabilizujące położenie rury przewodowej oraz manszety uszczelniającej wloty do rur osłonowych.
2. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia, że:
  - 1) Do ofert należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy.
  - 2) Należy ująć trzy zasuwy  $\varnothing$  100 w wykonaniu kołnierzowym, uwzględnione w projekcie, profil wodociągu rys. Nr 3 (włączenie do rurociągu), przy zastosowaniu pozycji katalogu KNR 2-18 0305-03.

- 3) Należy przyjąć wykonanie hydratów podziemnych zgodnie z kosztorysem.
  - 4) W kosztorysie ofertowym rozszerzyć o pozycje wymienione w zapytaniu.
  - 5) Odcinek 67,30 m kanalizacji sanitarnej należy odjąć z długości z pozycji KNR 02- 18-0108-0500, a studnie S-1 do S-4 odjąć z pozycji KNR 02-18-0613-0100.
  - 6) Do oferty należy przyjąć wykonanie studni betonowych  $\varnothing$ .1000 mm.
  - 7) W pozycjach 2.5 i 3.7 kosztorysu proszę przyjąć podstawę wyceny według KNR-W 2-18-408-03.
  - 8) W pozycji 2.7 należy ująć płozy stabilizujące położenie rury przewodowej oraz manszety uszczelniające wlot do rur osłonowych.
3. Na podstawie art. 38 ust. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowym terminem składania ofert jest **09 kwietnia 2008 r. godzina 12<sup>00</sup>**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień, co dzień składania ofert, **godzina 12<sup>30</sup>**, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim siedziba Zamawiającego pok. Nr 3.
  4. Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie podmiotom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
  5. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu. Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 180 ust. 3 Prawa zamówień publicznych protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

wz. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisława Szczepaniak  
Zastępca Burmistrza