

**wszyscy nabywcy specyfikacji**

**dot. przetargu: „Budowa Przedszkola w Młynarach”**

**Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2017 roku poz. 1579) wpłynęły do Zamawiającego niżej przytoczone pytania:
  - 1) W projekcie jest mowa o dwóch budynkach gospodarczych, które należy rozebrać. Przedmiar robót nie uwzględnia żadnych rozbiórek. Czy rozbiórki są po stronie wykonawcy? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru.
  - 2) Proszę o wskazanie, gdzie w przedmiarze robót jest uwzględnione wykonanie pochylni z betonu C16/20 gr. 18 cm?
  - 3) W opisie technicznym jest napisane, że ściany nadziemne należy wykonać z bloczków gazobetonowych gr. 24cm odm. 600, natomiast w Szczegółowych wytycznych (zał. nr 10) jest napisane, że mają być wykonane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24 cm. Proszę o weryfikację.
2. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia, że:
  - 2.1) dotyczy pytania 1) – budynki te na dzień dzisiejszy zostały rozebrane.
  - 2.2) dotyczy pytania 2) – należy przyjąć jak w Szczegółowych wytycznych: bloczki wapienno-piaskowe.
  - 2.3) dotyczy pytania 3) – należy we własnym przedmiarze uwzględnić rozwiązanie pochylni, jak w projekcie budowlanym.
3. W oparciu o art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowym terminem składania ofert jest **08 stycznia 2018 roku, godzina 12:30**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień, co dzień składania ofert, **godzina 12:45**, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim siedziba Zamawiającego pok. Nr 1.
4. Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie podmiotom, które złożyły pytania oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej [www.mlynary.bip.doc.pl](http://www.mlynary.bip.doc.pl) i dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**BURMISTRZ**

*mgr Marek Stanisław Misztal*