

**wszyscy nabywcy specyfikacji**

**Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione w terminie 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
  - 1) Przedmiar robót poz. 2.3 „Ściana oporowa drewniana, wykonanie i montaż konstrukcji ściany ze skrzydłami, drewno okrągłe korowane  $\varnothing$  15 cm + okrągłaki  $\varnothing$  15 cm” – w pozycji tej nie uwzględniono zwieńczenia pali trzema warstwami bali o wym. 8x15 cm, które należy wykonać zgodnie z projektem. Prosimy o podanie właściwej ilości konstrukcji drewnianej do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
  - 2) Przedmiar robót poz. 3.1 „Remont konstrukcji stalowej – kładka dla pieszych – wykonanie i montaż stężeń dźwigarów i podpór odciążających” – w pozycji tej uwzględniono tylko ciężar stali w ilości 214,60 kg na jedną podporę odciążającą, natomiast zgodnie z projektem należy wykonać dwie podpory odciążające o ciężarze 214,63 kg każda.
  - 3) Przedmiar robót poz. 3.3 i 3.4 zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w ilości 295,721 m<sup>2</sup> naszym zdaniem jest błędnie wyliczona. Jaka ilość zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej przyjmą do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
2. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia, że:
  - 1) W pozycji tej należy ująć dodatkowo - **bale zwieńczające pale 0,08x0,15 dług. 4,0m w ilości 12 szt., 0,08x0,15x4x12 = 0,58 m<sup>3</sup>. Co zwiększy ilość w pozycji przedmiarowej z 2,54 m<sup>3</sup> do 3,12 m<sup>3</sup>.**
  - 2) W pozycji tej należy ująć dodatkowo - **ciężar stali 214,63 kg. Co zwiększy ilość w pozycji przedmiarowej z 214,63 kg do 429,26 kg.**
  - 3) W pozycjach 3.3 i 3.4 przedmiaru należy przyjąć powierzchnię **92,09 m<sup>2</sup>** zamiast podanej w przedmiarze powierzchni 295,721 m<sup>2</sup>.
3. W oparciu o art. 38 ust. 6 Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.
4. Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie podmiotom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
5. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu. Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 180 ust. 4 Prawa zamówień publicznych protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

BURMISTRZA

/-/ mgr Marek Stanisław Misztal