

RG.341-14/08

wszyscy nabywcy specyfikacji

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione w terminie 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
 - 1) Proszę o podanie grubości i rodzaju styropianu na docieplenie elewacji, rodzaj tynku i grubość ziarna.
 - 2) (p.13) „zewewnętrzne profile ciągnione, szlachetne, gładzone, blichowane o szerokości w rozwinięciu do 20 cm wykonywane ręcznie”. Czy w pozycji chodzi o obróbki blacharskie? W podanym KRN są zaprawy tynkarskie lecz nie ma parapetów.
 - 3) Proszę o podanie rodzaju i grubości papy.
 - 4) Przy przełożeniu dachówki uwzględnić jej czyszczenie?
 - 5) Proszę podać rodzaj i moc grzejników.
 - 6) Okna skrzynkowe – proszę o podanie materiału z jakiego mają być wykonane okna (drewno, PCV, kolor i opis (zestawienie stolarki).
2. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia, że:
 - 1) Ściany na wysokości pomieszczeń piwnicznych należy ocieplić styropianem o gr. 12cm. Pozostałe kondygnacje ocieplić styropianem o gr. 14cm. W obu przypadkach należy zastosować styropian frezowany EPS – 70. Tynk cienkowarstwowy o średnim uziarnieniu.
 - 2) Chodzi tu o odtworzenie gzymsów międzykondygnacyjnych .
 - 3) Do krycia facjat należy zastosować papę samoprzylepną t. VEDAG o gr. 5,2mm. Nie zaleca się użycia papy termozgrzewalnej, ze względu na palną konstrukcję facjat.
 - 4) W pozycji przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej uwzględnić należy wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej nowej.
 - 5) Należy uwzględnić montaż 2 szt. grzejników C 33, o mocy w przedziale 4000 – 5000 W oraz 5 szt grzejników C 22 lub C 33, o mocy w przedziale 3000 – 4000 W.
 - 6) Okna należy przewidzieć jako wykonane z PCV, koloru białego. Wymiana okien powinna nawiązywać do istniejącego podziału geometrycznego.
3. W oparciu o art. 38 ust. 6 Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
4. Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie podmiotom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
5. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu. Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 180 ust. 4 Prawa zamówień publicznych protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

BURMISTRZA

/-/ mgr Marek Stanisław Misztal