

wszyscy nabywcy specyfikacji

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione w terminie 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
 - 1) W kosztorysie: poz. 24, poz. 25 występują przewiertły średnicami D200 długości 20m oraz D150 długości 34m, co daje łącznie 54m. Projekt (profile przewiertów – z rysunków uzupełnionych dnia 06.03.2009) mówi o następujących przewiertach rurami PE SDR11 (długości łączne poszczególnych średnic): Dn225 dł. 47,5m, Dn160 dł. 43m, Dn125 dł. 60m, Dn63 dł. 30m. Co daje łącznie: 180,5m. Pozycje kosztorysu podstawowego: poz.26 i poz.27 „Przeciąganie rurociągów dokumentów w rurach ochronnych” powtarza te długości (D200=20m, D150=34m). Jaką ilość należy przyjąć do kalkulacji i dokumentów jaki sposób przedstawić rozbieżność dokumentów kosztorysie ofertowym?
 - 2) W kosztorysie podstawowym w poz.44 występuje „rura ochronna D200” obmiar 36m. Jakiego zakresu robót ta pozycja dotyczy i jaką rurę należy przyjąć do wyceny (ST/PE, gr. Ścianki itd.)?
 - 3) Zgodnie z Opisem Technicznym do PB zestawu wodomierzowe należy umieścić w budynkach. Roboty związane z przejściem przez ścianę budynków (wykucie otworów, zamontowanej rur osłonowych, zabetonowanie przejść) nie zostały ujęte w kosztorysach. Jaki jest projektowany rodzaj przejść przez przegrody budowlane (grubości ścian, tuleje stalowe(?)) oraz w jaki sposób należy skalkulować te roboty (w których pozycjach)?
2. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia, że:
 - 1) dotyczy pytania Nr 1 – Zamawiający wyjaśnia, że przewiertły należy przyjąć jak w modyfikacji z dnia 11 marca 2009 roku
 - 2) dotyczy pytania Nr 2 – Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć rurę ochronną stalową dla kolizji z mediami.
 - 3) dotyczy pytania Nr 3 – Zamawiający informuje, że w przedmiarze przyłączy wodociągowych proszę dopisać poz. 33 i 34 w brzmieniu:
 - a) poz. 33 KNR KNR W 220 01131300 - Przejścia przez ściany betonowe grubości 30-40 cm dla rurociągów wodociągowych dn 32-40 w rurze ochronnej dn 50 – 30 szt.
 - b) poz. 34 KNR 219 01220100 Uszczelnienie końca rury ochronnej dn 50 (analogicznie) – 30 szt.
3. W oparciu o art. 38 ust. 6 Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.
4. Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie podmiotom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
5. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu. Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 180 ust. 4 Prawa zamówień publicznych protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal