

RG.341-27/09

wszyscy nabywcy specyfikacji

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione w terminie 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
 - 1) W Opisie Technicznym Zamawiający określił urządzenia (zestaw) podając typ, który jednocześnie wskazuje na ich producentów. Takie postępowanie jest niezgodne z art. 29 ust. 2 i 3, chyba że celem Zamawiającego było poprzez podanie typu urządzenia wskazanie na jego wielkość i parametry jakim ma on odpowiadać. Czy Zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, spełniającym wszystkie żądane parametry, urządzeń innych producentów aniżeli określonych Opisie Technicznym?
 - 2) Zamawiający żąda załączenia do oferty kosztorysu szczegółowego – prosimy zatem o dostarczenie przedmiaru robót który uwzględniałby stację podnoszenia ciśnienia wraz z wyposażeniem i infrastrukturą – załączony przedmiar robót pt. „Przedmiar–stacja podn. Ciśnienia” dotyczy wyłącznie robót branży stricte budowlanej a nie robót branży sanitarnej do której zaliczyć by można montaż zestawu pompowego.
 - 3) Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ pkt VI G jakie dokumenty należy przedstawić w ofercie w celu spełnienia tego warunku?
2. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia, że:
 - 1) dotyczy pytania Nr 1 – Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych pod względem technicznym, spełniającym wszystkie żądane parametry w zakresie wyposażenia, pracy (ciśnienia i wydajności), sterowania i zabezpieczeń.
 - 2) dotyczy pytania Nr 2 – Zamawiający informuje, że oferent winien przedłożyć jedynie sporządzi kosztorys ofertowy na bazie skonfigurowanego równoważnego zestawu hydroforowego, wyjaśnia, że należy przyjąć rurę ochronną stalową dla kolizji z mediami.
 - 3) dotyczy pytania Nr 3 – Zamawiający informuje, że oferent winien przedłożyć jedynie świadectwa jakości lub atesty na stosowane materiały, które będą użyte do budowy sieci.
3. W oparciu o art. 38 ust. 6 Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
4. Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie podmiotom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
5. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu. Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 180 ust. 4 Prawa zamówień publicznych protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal