



## GMINA MŁYNARY

ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary  
woj. warmińsko-mazurskie  
REGON: 170748130 NIP: 578-31-09-418

tel. (55) 248 60 82  
fax (55) 248 64 00

sekretariat@mlynary.pl  
www.mlynary.pl

Młynary, dnia 15 kwietnia 2019 roku

RG.271.07.2019.MS

### wszyscy nabywcy specyfikacji

**dot. przetargu: „Przebudowa przepustu wielookularowego na rz. Baudzie  
w km 37+200 w miejscowości Gardyny Leśniczówka”**

### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego niżej przytoczone pytania:

- 1) Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii ważności dokumentacji projektowej na kontrakcie z podziałem na składowe części dokumentacji projektowej tj. rysunki, opis techniczny oraz SST. Określenie takiej hierarchii jest niezbędne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postępowania w przypadku pojawienia się ewentualnych rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami.

Zamawiający wyjaśnia, że ustala następującą hierarchię ważności dokumentacji projektowej:

- 1) specyfikacje techniczne,
- 2) rysunki
- 3) opis techniczny.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

- 2) Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.

Zamawiający wyjaśnia, że jest na etapie wykonania podziału geodezyjnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na realizację tej inwestycji.

- 3) Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

Zamawiający wyjaśnia, że potencjalny Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za roboty, które wynikną z decyzji administracyjnych, których nie było w chwili ogłoszenia przetargu.

- 4) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót. Zamawiający wyjaśnia, że udostępnił kompletną dokumentację projektową i ewentualne braki w tym zakresie nie będą obciążały Wykonawcę robót.

- 5) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja. Zamawiający wyjaśnia, że przebudowa będzie wykonywana na podstawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, po uzyskaniu zezwolenia Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.
- 6) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu/ pasa drogowego. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu/pasa drogowego.
- 7) Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pozycją nr 3 w kosztorysie, w zakres zamówienia nie wchodzi wycinka drzew, tylko samo karczowanie pni. Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie wycinki drzew.
- 8) Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne opłaty administracyjne za wycinkę oraz ewentualna konieczność wykonania nasadzeń zastępczych w żaden sposób nie będą obciążać Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat administracyjnych za wycinkę drzew oraz za wykonanie nasadzeń zastępczych, ponieważ nie będzie występować usuwanie drzew oraz nie ma obowiązku nasadzeń zastępczych.
- 9) Specyfikacja M.11.07.01 zaleca wykonywanie ścianki szczelnej sprzętem do statycznego wciskania grodziec. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pogrążanie grodziec metodami wibracyjnymi? Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na pogrążanie grodziec metodami wibracyjnymi.
- 10) Specyfikacja D.07.05.01 podaje parametry barier drogowych jako N1/W2/B, natomiast kosztorys ofertowy w pozycji nr. 25 – W5/N2/B. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Zamawiający wyjaśnia, że parametry barier drogowych należy przyjąć W2/N1/B.
- 11) Prosimy o przekazanie formularzy w wersji edytowalnej. Zamawiający wyjaśnia, że załączniki Nr 3 – 7 do SIWZ w wersji edytowalnej zostały zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mlynary.pl> tj. w tym samym miejscu co ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- 12) Numeracja pozycji w kosztorysie ofertowym jest zaburzona (np. brakuje poz. nr 19, występuje pozycja bez nadanej liczby porządkowej między pozycjami 15 i 16, itp.). Prosimy o ujednoczenie kosztorysu pod tym kątem. Zamawiający wyjaśnia, że kosztorys ofertowy z poprawioną numeracją porządkowa pozycji został zamieszczony na stronie <http://bip.mlynary.pl> tj. w tym samym miejscu co ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- 13) Proszę o wyjaśnienie zapisów zamieszczonych w „Formularzu ofertowym Wykonawcy”: tj. w punkcie mówiącym „Reklamacje będą załatwiane w terminie ... dni ... itd. Gdzie w dokumentacji przetargowej znajdują się zapisy dot. reklamacji oraz informacje wyjaśniające sposób uzupełnienia oferty w tym zakresie? Zamawiający wyjaśnia, że w tym miejscu należy wpisać iż reklamacje będą załatwiane w terminie 3 dni roboczych. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zapisy te dotyczą załatwiania reklamacji zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek w trakcie realizacji umowy i w okresie gwarancji.
- 14) Proszę o wyjaśnienie jakie osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy należy przedstawić w formularzu ofertowym: kierownika budowy, dyrektora, prezesa? Jakich informacji Zamawiający oczekuje pod pojęciem „zakres odpowiedzialności”? Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu ofertowym należy wskazać osoby, które będą uprawnione do kontaktów z Zamawiającym w przedmiocie wykonania zamówienia, a więc

takie które będą na bieżąco posiadały informacje o aktualnym stanie wykonania Umowy. Pod pojęciem "zakres odpowiedzialności" należy wskazać - kontakt z Zamawiającym.

15) W &5 pkt 16) i 17) projektu umowy Zamawiający przywołuje &1a . Nie ma takiego punktu w projekcie umowy. Proszę o sprostowanie zapisów.

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy te są zgodne z projektem umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. W projekcie umowy po § 1 zostały zawarte zapisy § 1a strona 35.

2. Na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nowym terminem składania ofert jest **19 kwietnia 2019 roku, godzina 11:00**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień, co dzień składania ofert, **godzina 11:15**, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim siedziba Zamawiającego Sala Ślubów (I piętro).

3. Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie podmiotom, które złożyły pytania oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mlynary.pl> i dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

B U R M I S T R Z  
  
mgr Renata Wioletta Bednarczyk