



Młynary, dnia 13 grudnia 2019 roku

RG.271.22.2019.MS

wszyscy nabywcy specyfikacji

Wyjaśnienia i Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

dot. przetargu: "Przebudowa drogi gminnej Nr 107013N w m. Ojcowa Wola"

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1843) wpłynęło do Zamawiającego niżej przytoczone pytania:

1) *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PEHD w miejsce betonowych przy budowie przepustów pod drogą?*

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowania rur PEHD w miejsce betonowych.

2) Prosimy o zmianę warunków rozliczenia kontraktu w taki sposób, aby Wykonawca mógł dokonać rozliczeń częściowych nie częściej niż raz w miesiącu do wysokości 90% wynagrodzenia. Pozostała część wynagrodzenia do zapłaty po odbiorze końcowym.

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza możliwość rozliczeń częściowych na zasadach określonych w umowie. W tym celu Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku Nr 8 (projekt umowy) do SIWZ, które zostały opisane w pkt 2 niniejszego pisma.

3) Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu jaka będzie obowiązywała na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola".

Zamawiający wyjaśnia, że na drodze tej będzie obowiązywać kategoria ruchu „KR 2”.

4) Zamawiający w zamieszczonej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej powołuje się na nieaktualne Warunki Techniczne (WT) 1 i (WT) 2 z 2010 r. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie MMA opracowane wg WT 1 i WT 2 z 2014 roku?

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) opracowanej wg. (WT) 1 i (WT) 2 z 2014 roku.

2. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1843) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany w załączniku Nr 8 (projekt umowy):

1) w paragrafie 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót, stwierdzającego realizację co najmniej 40% całości prac objętych umową.

„1b. Suma wartości z wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 90% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1.”

- 2) w paragrafie 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Dokumentem rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury VAT:
- 1) częściowej – będzie protokół odbioru robót. Jeśli protokół zawierać będzie roboty zamienne i konieczne, należy sporządzić odrębne protokoły robót zamiennych i koniecznych, o których mowa § 6 ust. 8, ust.9, ust. 10 i ust. 13. Przedłożone Zamawiającemu protokoły winne być podpisane przez Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
 - 2) końcowej – będzie protokół odbioru całości wykonanych robót objętych umową podpisany przez Kierownika Budowy oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.”
3. W oparciu o art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
4. Wyjaśnienia i modyfikacja zostaną doręczone niezwłocznie podmiotom, które złożyły pytania oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mlynary.pl> i dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

B U R M I S T R Z


mgr Renata Wioletta Bechnarczyk