



GMINA MŁYNARY

ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary
woj. warmińsko-mazurskie
REGON: 170748130 NIP: 578-31-09-418

tel. (55) 248 60 82
fax (55) 248 64 00
sekretariat@mlynary.pl
www.mlynary.pl

Młynary, dnia 11 grudnia 2019 roku

RG.271.24.2019.EC

wszyscy nabywcy specyfikacji

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**dot. przetargu: „Remont pawilonu sportowego w Młynarach –
poprawa infrastruktury sportowej”**

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1843) wpłynęły do Zamawiającego niżej przytoczone pytania:
 - 1) Proszę o podanie wykazu stolarki okiennej tj. rodzaj szklenia, współczynnik K dla okna, podziału okien (rodzaj otwierania).
Zamawiający wyjaśnia, że stolarka okienna (rodzaj profili, szklenia, podział okien, rodzaj otwierania) została opisana w przedmiarze inwestorskim.
Maksymalny współczynnik dla okna wynosi $U_w 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.
 - 2) Proszę o podanie zestawienia stolarki drzwiowej zewnętrznej (rodzaj materiału-szklenie, współczynnik K) oraz zestawienie drzwi wewnętrznych.
Zamawiający wyjaśnia, że stolarka drzwiowa zewnętrzna (rodzaj profili i szyb) została opisana w przedmiarze inwestorskim.
Maksymalny współczynnik wynosi $U_w 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna powinna być analogiczna do już zamontowanej w I etapie prac remontowych.
Kolor drzwi pozostaje do uzgodnienia z Zamawiającym.
 - 3) Proszę o jednoznaczne określenie czy w zakresie oferty jest docieplenie budynku, a jeżeli tak, to proszę o podanie grubości styropianu i wełny mineralnej oraz rodzaju wyprawy i koloru malowania.
Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze przygotowanym do II etapu remontu pawilonu sportowego w Młynarach nie jest uwzględnione docieplenie obiektu.
 - 4) Proszę o podanie czy w zakresie oferty jest docieplenie stropu wełną mineralną, jeżeli tak, to proszę o podanie grubości rodzaju wełny i ewentualnych warstw izolacji z folii.
Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze przygotowanym do II etapu remontu pawilonu sportowego w Młynarach nie jest uwzględnione docieplenie stropu.

2. W oparciu o art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.
3. Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie podmiotom, które złożyły pytania oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mlynary.pl> i dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

BURMISTRZ


mgr Renata Wioletta Bednarzyk