

wszyscy nabywcy specyfikacji

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione w terminie 2 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
 - 1) Zgodnie z dokumentacją geotechniczną na terenach przeznaczonych pod inwestycję, występują grunty wysadzinowe, w postaci glin piaszczystych oraz glin. Projekt przewiduje wzmocnienie gryntu jedynie przez 15-stocentymetrową warstwę piasku stabilizowaną wapnem. Nie uwzględniono tego jednak w przedmiarze. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.
 - 2) Czy z uwagi na występowanie gruntów wysadziowych należy uwzględnić dodatkową warstwę podbudowy, której nie przewiduje przedmiar?
 - 3) Czy zamawiający może określić technologię w której ma zostać wykonane zaplecze szpitalno-sanitarne (drewniana, stalowa, stalowa z obiciem panelami)?
 - 4) Prosimy o określenie parametrów minimalnych, które powinny spełniać projektory oświetlenia boisk.
 - 5) Prosimy określić rodzaj ogrodzenia oraz parametry minimalne, które musi ono spełnić.
 - 6) Czy Zamawiający potwierdza iż zakres oraz ilości składowe, zawarte w przedmiarach, są zgodne ze stanem faktycznych robót przewidzianych do wykonania?
2. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia, że:
 - 1) Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót w poz. Nr 3 uwzględnia wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego wapnem na gr.15cm.
 - 2) Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót w poz. Nr 7 i 8 przewiduje zwiększenie grubości warstwy odsączającej do 20cm.
 - 3) Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać ją jak mówi dokumentacja oraz wizualizacje zaplecza opracowane przez Ministerstwo Sportu.
 - 4) Zamawiający wyjaśnia, że projektory oświetlenia boiska należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
 - 5) Zamawiający wyjaśnia, że ogrodzenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
 - 6) Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja, przedmiar i specyfikacja tworzą całość dokumentów niezbędnych do wyceny robót. Każdy oferent powinien tak skalkulować ofertę aby pokrywała ona całość kosztów niezbędnych do realizacji zgodnie z wymienionym dokumentami.
3. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
4. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Marek Stanisław Misztal