



Młynary, dnia 3 grudnia 2020 roku

RG.032. 26.1.2020.DM

**wszyscy nabywcy
specyfikacji**

dot. zapytania ofertowego: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego/ Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”

1. W dniu 02.12.2020 r do Zamawiającego wpłynęły niżej przytoczone pytania:

- 1) prosimy o uszczegółowienie wymaganego zakresu uprawnień zawodowych technologa – specjalisty ds. gospodarki wodno-ściekowej?

Zamawiający wyjaśnia, iż uzna warunek za spełniony jeżeli technolog-specjalista ds gospodarki wodno-ściekowej będzie posiadał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- 2) prosimy o wyjaśnienie czy stanowisko koordynatora projektu wg pkt 3.1c jest tożsame ze stanowiskiem koordynatora inspektorów?

Zamawiający wyjaśnia, iż stanowisko koordynatora projektu nie jest tożsame ze stanowiskiem koordynatora inspektorów, jednocześnie wskazuję, iż § 3 wzoru umowy zamieszczono opis funkcji i obowiązków personelu Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu

- 3) czy posiadają Państwo przedmiary do projektu pierwotnego i zamiennego?

Zamawiający nie posiada przedmiarów do projektu pierwotnego i zamiennego,

- 4) w jakiej formie pliku Inwestor posiada przedmiary? i do którego projektu?

Zamawiający nie posiada przedmiarów do projektu pierwotnego i zamiennego,

- 5) W zał. Nr 5 do oferty wpisane są inne wymagania niż wynikające z zapytania ofertowego. Prosimy o wyjaśnienie/ podanie właściwych wymagań,

Zamawiający w załączeniu przesyła poprawiny załącznik Nr 5,

- 6) W związku z koniecznością zwiększenia mocy na potrzeby rozbudowy oczyszczalni prosimy o określenie na jakim etapie jest Inwestor ze zwiększeniem mocy przez zakład energetyczny?

Zamawiający wyjaśnia, iż konieczność zwiększenia mocy na potrzeby rozbudowy oczyszczalni należy zlecić przyszłemu Wykonawcy robót budowlanych,

7) prosimy o określenie jaki zakres prac jest przewidziany do wykonania w istniejących reaktorach?

Zakres prac zgodny z dokumentacją techniczną,

8) Czy Inwestor posiada umowę o nadzór autorski z projektantem? Którym?

Zamawiający nie posiada podpisanej umowy na nadzór autorski,

9) Brak opisów do PB i PW pierwotnego – prosimy o załączenie ,

Zamawiający załączył w zamówieniu opisy techniczne do projektu pierwotnego i zamiennego,

10) prosimy o wskazanie przynajmniej 3 oczyszczalni w technologii TBR-TOG realizowanej w ostatnich trzech latach nad którymi mógł być sprawowany nadzór inwestorski,

Zamawiający nie może wskazywać inwestycji nie dotyczących Zamawiającego, proszę skorzystać z ogólnodostępnych źródeł informacji,

2. Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

3. Wyjaśnienie zostanie doręczone niezwłocznie podmiotom, który złożyły pytania oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mlynary.pl> i dołączone o Zapytania ofertowego.

*Z up. Burmistrza
Anna Kołodziej-Rabiczko*