



1. zdemontować istniejącą instalację odgromową
2. zwody na dachu wykonać z DFeZnø8mm
3. zwody na ścianie do złgcz kontrolnych wykonać z DFeZnø8mm
4. zwody na ścianie przyłączyć do istn.otoku lub wykonać uziomy szpilkowe

RZUT DACHU

INSTALACJA ODGROMOWA

1.	-	-	-
NR ZMIANY	DATA	OPIS ZMIANY	PROJEKTA AUTORYZ.
USŁUGI PROJEKTOWE MAREK ŚWITLICKI			
ELBLĄG UL. LUBARTOWSKA 7 tel. 055/234-15-20 fax. 055/234-20-04			
Inwestor: Zespół Szkół w Młynarach 14-420 Młynary ul. Warszawska 1			
PROJEKT REMONTU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MŁYNARACH			BRANŻA: ELEKTR.
Nazwa rys.: RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA			Nr rys.: 19
Data: 02.2010		Skala: 1:100	
Autor: inż. Janina Wrzesińska upr. nr 1043/EI/86			
Opracował: inż. Janina Wrzesińska upr. nr 1043/EI/86			