



RYS. E4.2

UWAGA: RYSUNEK
ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE
Z RYS. E4.2

ekranowany
kabel falownikowy 5x25
D1
24,5 kW

ekranowany
kabel falownikowy 5x25
D2
24,5 kW

ekranowany
kabel falownikowy 5x25
D3
24,5 kW

ekranowany
kabel falownikowy 5x10
D4
11 kW

ECONOMICS		TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA	
Inwestor:		Econiks Sp. z o.o., ul. Wileńska 128/134, 90-527 Łódź	
Zadanie inwestycyjne:		GMINA MŁYNARZY, UL. DWORCOWA 29, 12-240 MŁYNARZY	
Nazwa opracowania:		PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MŁYNARZACH	
Typ i rysunek:		Rozdzielnica RSD - część 1/2	
Branża:		elektrownia	
Faza:		PBW	
Nr rysunku:		04.2018	
Projektant:		PDPIS	
Sprawdził:		GP 14346-263/76	
Opracował:		19508, 24809 WL	
Inż. Mateusz Ostycharz		E4.1	